

COMUNE DI NICHELINO - PROVINCIA DI TORINO

FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

Ubicazione:

Nichelino, Concentrico di Stupinigi, Viale Torino

Proprietà:

Fondazione Ordine Mauriziano
sede legale: Via Magellano 1, 10128 TORINO

Oggetto:

Portico Chiesa, Esedra di Levante, Esedra di Ponente, Fronte Canile.
Rifacimento delle coperture.

PROGETTO ESECUTIVO

Descrizione:

PIANO SOTTOTETTO: PLANIMETRIA - SEZIONE DD'
ESEDRA DI PONENTE - LOTTO 4 - PROGETTO

Gruppo di lavoro:

RUP:

FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO
Arch. Luigi Valdemarin

Progetto architettonico e coordinamento:

Arch. Francesco Restagno
corso De Nicola 28, 10129 Torino, tel. 336 210742
con Arch. Marianna Campana - Arch. Fiorella Rabellino

Progetto strutturale:

Ing. Roberto Accastelli
via Bolaffi 22, 12033 Moretta (CN), tel. 0172 243384
con: Arch. Giorgia Gribaudo

Rilievo:

Geom. Paolo Dalmasso, Studio ABD
via Torino 144, 10022 Carmagnola (TO), tel. 011 9713072
con: Arch. Marco Bovetti

Sicurezza:

Arch. Carlo Benzonelli
via Zara 15, 10024 Moncalieri (TO), tel. 347 4027376

Documento:

Data:

03/12/2024

Scala:

1:200

Realizzato da:

F. Restagno
M. Campana
F. Rabellino

TAVOLA:

ES 4-02

TRAVI E PUNTONI
DA CONSOLIDARE

TRAVI E PUNTONI
DA SOSTITUIRE

COSTRUZIONI

RIPARAZIONI

CORDOLO IN
ACCIAIO

CONTROVENTATURE
IN ACCIAIO

Vedere Tabella Dettagli

Porzione non oggetto di rilievo

Lotto 4

DETTAGLIO INTERVENTI

4 TORRETTA ESEDRA DI PONENTE					
CAPRIATE	PUNTONI O CANTONALI	COLMI O TERZERE	INTERVENTI	NOTE	
MURO	P1		OK		
	P2		OK		
	CA1		VITI		
	P3		OK		
MURO	P4		OK	CANNA FUMARIA	
	P5		OK		
MURO	P6		OK		
	CA2		OK		
	P7		OK		
	P8			CANNA FUMARIA	
MURO	P8 bis		PUNTONE DA AGGIUNGERE		
	P9				
MURO	P9 bis		PUNTONE DA AGGIUNGERE		
	P10		SOSTITUIRE		
	CA3		VITI		
	P11		OK		
	P12		OK		
MURO	P13		PROTESI METALLICA AL COLMO		
	P14		VITI ALL'ATTACCO		
MURO	P15			CANNA FUMARIA VERSO MURO	
	P16		OK		
	CA4		VITI		
	P17		OK		
	P18		OK		
	T1		OK		
	T2				
	T3				
VERTICE			FARE PROTESI		

Sezione D-D'

Porzione non rilevata

- PER IL DIMENSIONAMENTO PRECISO E IL FISSAGGIO DI CORDOLI, COLMI ANTISISMICI E CONTROVENTATURE, FARE RIFERIMENTO ALLA TAVOLA STR.L04
- DOPO LE DEMOLIZIONI SI PROCEDA CON LA PULIZIA DEL SOTTOTETTO
- PROCEDERE QUOTIDIANAMENTE ALLA CHIUSURA/PROTEZIONE SERALE CON ADEGUATI TELI
- LA MURATURA D'APPOGGIO DEI CORDOLI E I PASSAGGI PER LE FUTURE MANUTENZIONI, DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE SISTEMATI
- VEDERE LA RELAZIONE CAM PER LE NECESSARIE CERTIFICAZIONI DEI MATERIALI